



Consorzio
Operatori
Pubblici
Acquedotti

MODULO REGISTRAZIONE
GIORNALIERA PARAMETRI
CHIMICO-FISICI ACQUA DI
PROCESSO

CONTROLLI IN PROCESS

EDIZIONE N° : 01
REVISIONE N° : 02
DATA REVISIONE: 15/07/2019
SIGLA DOCUMENTO: MOD. 25_03

DATA 24.03.2020

ACQUA VASCA di
ACCUMULO

	mattina	pomeriggio
TEMPERATURA °C	13.5	
SALINITA' ‰	19.0	
PH	7.79	
Cl res. (ppm)	0.05	

<u>mattina</u>	SALA A: vasca n A	SALA A: v.pic.n 3	SALA B: v.pic.n 11	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2	Check list Apparati tecnologici	conforme	Non conforme
TEMP. °C	14.0	14.0	13.5	12.5		Imp.ossigenatore	C	
Salinità ‰	19.1	19.1	19.0	26.6		Riscaldamento acqua	/	
Cl res. (ppm)	0.05	0.05	0.05			Imp. Refr. acqua	/	
Ossig.D mg/l	10.1	10.9	10.4	8.4		skimmer	C	
Ossig.D%sat	109	118	116	93		filtri	C	
pH	7.68	7.65	7.95	7.82		Imp.produzione biossido	C	
Ozono				320		Funz.lamp UV	C	

<u>pomeriggio</u>	SALA A: vasca n	SALA A: v.pic.n	SALA B: v.pic.n	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2	Check list Apparati tecnologici	conforme	Non conforme
TEMP. °C						Imp.ossigenatore		
Salinità ‰						Riscaldamento acqua		
Cl res. (ppm)						Imp. Refr. acqua		
Ossig.D mg/l						skimmer		
Ossig.D%sat						filtri		
pH						Imp.produzione biossido		
Ozono						Funz.lamp UV		

Valori di riferimento	
temperatura	Compresa tra +4 e +25 °C
Salinità	Compresa tra 15 e 35 ‰
pH	Compreso tra 7.0 e 8.5
O ₂ disciolto	≥ 80% della saturazione
Cl residuo	Compreso tra 0.05 e 0.2 ppm
ozono	Compreso tra 200 e 450 mV

Note impianto bins 2 fermo per manutenzione

Il tecnico

Margherita Marzulli

Visto da RSA

[Signature]